SPECIFICATION	CONDUCTOR STRUCTURE	OUTER DIAMETER OF CONDUCTOR (MM)	BELT (MM)	INSULATION THICKNESS(MM)	SHEATH THICKNESS (MM)	OUTSIDE DIAMETER (MM)	WEIGHT (kg/km)	MAXIMUM DC RESISTANCE AT 20℃ (Ω /km)	TESTING VOLATAGE (KV/min)	MAXIMUM ALLOWABLE TRACTIVE FORCE (N)
2×4	56/0.30	2.56	8×0.05	1.0	1.2	11.8	241.9	4.95	2/5	560
2×6	84/0.30	3.54	10×0.05	1.0	1.3	13.6	397.9	3.3	2/5	840
3×4	56/0.30	2.56	8×0.05	1.0	1.2	12.6	291.8	4.95	2/5	840
3×6	84/0.30	3.54	10×0.05	1.0	1.3	14.4	452.6	3.3	2/5	1260
4×4	56/0.30	2.56	8×0.05	1.0	1.2	14.0	363.9	4.95	2/5	1120
4×6	84/0.30	3.54	10×0.05	1.0	1.3	16.0	552.5	3.3	2/5	1680
5×4	56/0.30	2.56	8×0.05	1.0	1.4	15.5	444.8	4.95	2/5	1400
5×6	84/0.30	3.54	10×0.05	1.0	1.6	17.8	670.6	3.3	2/5	2100
6×0.75	24/0.20	1.12	8×0.05	0.6	1.0	9.5	142.6	26	2/5	315
6×1.0	32/0.20	1.29	8×0.05	0.6	1.1	10.0	168.3	19.5	2/5	420
6×1.5	30/0.25	1.56	8×0.05	0.8	1.2	12.3	251.8	13.3	2/5	630
6×2.5	49/0.25	2	8×0.05	0.9	1.4	14.8	373.2	7.98	2/5	1050
6×4	56/0.30	2.56	8×0.05	1.0	1.5	17.1	535.6	4.95	2/5	1680
6×6	84/0.30	3.54	10×0.05	1.0	1.7	19.6	798.0	3.3	2/5	2520
3×1.5+1×1.0	30/0.25 32/0.20	1.56 1.29	8×0.05 8×0.05	0.8 0.6	1.1	9	134.1	13.3	2/5	385
3×2.5+1×1.5	49/0.25 30/0.25	2.00 1.56	8×0.05 8×0.05	0.9 0.8	1.2	10.7	195.2	7.98	2/5	630
3×4+1×2.5	56/0.30 49/0.25	2.56 2.00	8×0.05 8×0.05	1.0 0.9	1.3	12.4	282.8	4.95	2/5	1015
3×6+1×4	84/0.30 56/0.30	3.54 2.56	10×0.05 8×0.05	1.0 1.0	1.4	14.4	458.5	3.3	2/5	1540